

RAUCHMELDER TESTSPRAY

PRÜFSPRAY FÜR RAUCHMELDER



Zuverlässige und schnelle Überprüfung fotoelektrischer und optischer Rauchmelder

Das silikonfreie Testspray simuliert Rauchpartikel und ist einfach im Gebrauch


Produktbeschreibung

Das Spray 1-2 Sekunden in einem Abstand von ca. 30 cm in Richtung des Rauchmelders sprühen. Der Rauchmelder funktioniert einwandfrei, wenn innerhalb weniger Sekunden ein Alarm ausgelöst wird. Wenn der Alarm nicht ausgelöst wird, zunächst Batterien testen/ ggf. austauschen und erneut Prüfung durchführen. Sollte bei einer Sprühintensität von ca. 5 Sekunden keine Alarmierung erfolgen, bitte den Rauchmelder auswechseln.

RAUCHMELDER UNTER BEACHTUNG DER HERSTELLERANGABEN SACHGERECHT WARTEN UND REGELMÄßIG AUF IHRE FUNKTIONSFÄHIGKEIT ÜBERPRÜFEN! ERGEBNISSE DOKUMENTIEREN. DER DOSEINHALT REICHT FÜR 50-70 ANWENDUNGEN.



Schütteln
5-15 s



Sprühabstand
ca. 30 cm

Technische Daten

Farbe	Farblos
Geruch	alkoholartig
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
56050	4260116626488	Spraydose	12	150 ml